

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю
г. Краснодар, ул. Мира, 56, 350063, 8 (861) 262-20-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1, 350051, 8 (861) 225-34-04

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Темрюкского района
г. Темрюк, ул. Таманская, 69, 8 (86148) 5-33-60, 8 (86148) 6-01-60,

**Предписание №153/1/39
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 6 муниципального образования Темрюкский район**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Темрюкского района по пожарному надзору Гузенко Д.А. № 153 от 30.08.2017 года ст. 6, 6.1, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 часов 00 минут 11.09.2017 года по 11 часов 00 минут 22.09.2017 года проведена плановая выездная проверка Государственным инспектором Темрюкского района по пожарному надзору майором внутренней службы Сухорада Ильей Васильевичем по адресу: 353530, Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Старотитаровская, ул. Ленина, 211.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по контролю (надзору), наименование объекта контроля (надзора) и его адрес)

совместно с: директором МБОУ СОШ № 6 Сухоруковым Виталием Владимировичем

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Трехэтажное здание школы Литер А				
1.	Руководитель организации не организовал проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки	(Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25	07.07.2018	

	(пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год	апреля 2012 г. № 390 п. 21)		
2.	Не выполнена повторная огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли	(Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 21.ГОСТ 12.1.004-91*; ГОСТ 12.1.033-81; п. 4.3, п. 7.12, п. 7.13 СНИП 21-01-97*; Раздел II п. 10.1 МДС 21-1.98)	07.07.2018	
3.	У гидрантов, а также по направлению движения к ним не установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации) с четко нанесенными цифрами, указывающими расстояние до водоисточника	(Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; СП 8.13130.2009 п. 8.6)	07.07.2018	
4.	В помещениях школы эксплуатируются светильники без защитных колпаков (плафонов) предусмотренных конструкцией светильника	(Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; ППР РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 № 390 п.п. в) п. 42.)	07.07.2018	
5.	Двери, установленные в лестничных клетках, коридоров, не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах	(Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; СНИП 21-01-97* п. 6.18*. ППБ 101-89 п. 2.1.11).	07.07.2018	
6.	Горизонтальное расстояние от пожарных извещателей до электросветильников выполнено	(Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной	07.07.2018	

	менее 0,5 м. (кабинет директора)	безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; СП 5.13130-2009 (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274) п.13.3.6).		
7.	На объекте не хранится исполнительная документация на имеющиеся автоматические установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре	(Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п.61.п.1.5.1.РД 009-01-96).	07.07.2018	
8.	Пожарные шкафы не выполнены из негорючих материалов (используемый материал древесины)	(Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 57; НПБ 151-2000 ч.4, п.п.4.4)	07.07.2018	
9.	Пожарные рукава не присоединены к пожарным кранам и пожарным стволам	(Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 57)	07.07.2018	
10.	Водозаполненные трубопроводы пожарных кранов окрашены не в зеленый цвет.	(Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; СП 5.13130-2009 (в ред. Изменения № 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 № 274) п. 5.7.21)	07.07.2018	

11.	Внешнее оформление пожарных шкафов выполнено не красным сигнальным цветом в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.	(Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; ГОСТ Р 51844-2009 п.5.20)	07.07.2018	
12.	Руководитель организации не обеспечил исправность источников внутреннего противопожарного водопровода и не организовал проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	(Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6, п.п.2 ст. 63; ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 55)	07.07.2018	
13.	Руководитель организации не обеспечил укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода вентилями	(Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6, п.п.2 ст. 63; ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 57)	07.07.2018	
14.	Руководитель организации не организовал перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год)	(Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6, п.п.2 ст. 63; ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 57)	07.07.2018	
15.	Руководитель организации не обеспечил исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и не организовал проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	(Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6, п.п.2 ст. 63; ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 55)	07.07.2018	
16.	Планы эвакуации не утверждены руководителем организации.	(Федеральный закон №123 «Технический регламент о	07.07.2018	

		требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 4.4.1)		
17.	Графические части планов эвакуации, размещаемые в здании, не соответствуют этажной планировке здания	(Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.3)	07.07.2018	
18.	Планы эвакуаций не вывешены в соответствии с местами нахождения указанных на планах.	(Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 4.4.1)	07.07.2018	
19.	Огнетушители стоят на полу без фиксации от возможного падения	(Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; СП 9.13130.2009 п. 4.2.7)	07.07.2018	
Двухэтажное здание школы Литер Е				
20.	В здании допускается хранение под лестничными маршами горючих материалов.	(Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 п.23)	07.07.2018	
21.	В помещениях школы эксплуатируются светильники без защитных колпаков (плафонов) предусмотренных конструкцией светильника	(Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; ППР РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от	07.07.2018	

		25.04.2012 № 390 п.п. в) п. 42.)		
22.	Горизонтальное расстояние от пожарных извещателей до электросветильников выполнено менее 0,5 м. (коридор, холл)	(Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; СП 5.13130-2009 (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274) п.13.3.6).	07.07.2018	
23.	Ручные пожарные извещатели систем пожарной сигнализации не опломбированы	(Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; РД 009-01-96 п. 3.3.14).	07.07.2018	
24.	Планы эвакуации не утверждены руководителем организации.	(Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 4.4.1)	07.07.2018	
25.	Графические части планов эвакуации, размещаемые в здании, не соответствуют этажной планировки здания	(Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.3)	07.07.2018	
26.	Планы эвакуаций не вывешены в соответствии с местами находжений указанных на планах.	(Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 4.4.1)	07.07.2018	
27.	Огнетушители стоят на полу без фиксации от возможного падения	(Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6;	07.07.2018	

		СП 9.13130.2009 п. 4.2.7)		
28.	На объекте не хранится исполнительная документация на имеющиеся автоматические установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре	(Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п.61.п.1.5.1.РД 009-01-96).	07.07.2018	
29.	Руководитель организации не обеспечил исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и не организовал проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	(Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6, п.п.2 ст. 63; ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 55)	07.07.2018	
Одноэтажное здание школы Литер Д				
30.	В помещениях школы эксплуатируются светильники без защитных колпаков (плафонов) предусмотренных конструкцией светильника	(Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; ППР РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 № 390 п.п. в) п. 42.)	07.07.2018	
31.	Ручные пожарные извещатели систем пожарной сигнализации не опломбированы	(Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; РД 009-01-96 п. 3.3.14).	07.07.2018	
32.	Планы эвакуации не утверждены руководителем организации.	(Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 4.4.1)	07.07.2018	
33.	Графические части планов	(Федеральный закон №123	07.07.2018	

	эвакуации, размещаемые в здании, не соответствуют этажной планировке здания	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 6.2.3)		
34.	Планы эвакуаций не вывешены в соответствии с местами находжений указанных на планах.	(Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 4.4.1)	07.07.2018	
35.	Огнетушители стоят на полу без фиксации от возможного падения	(Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; СП 9.13130.2009 п. 4.2.7)	07.07.2018	
36.	Руководитель организации не обеспечил наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.	(Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; ППР РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 № 390 п. 478)	07.07.2018	
37.	Огнетушители, установленные на объекте, не имеют порядковых номеров. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителей не опломбировано одноразовой пломбой.	(Федеральный закон № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; ППР РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 № 390 п. 475, п. 476, п. 477)	07.07.2018	
38.	На объекте не хранится исполнительная документация на имеющиеся автоматические установки пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре	(Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6;	07.07.2018	

		Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п.61.п.1.5.1. РД 009-01-96).		
39.	Руководитель организации не обеспечил исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и не организовал проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	(Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года (в ред. от 10.07.2012) ч. 2, ч. 3, ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6, п.п.2 ст. 63; ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 55)	07.07.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Темрюкского района
по пожарному надзору

должность



И.В. Сухорада
Ф.И.О.

«22» сентября 2017 г.

Предписание для исполнения получил:
директор МБОУ СОШ № 6 МО ТР

должность


подпись

Сухоруков Виталий Владимирович

Ф.И.О.

«22» сентября 2017 г.