

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Краснодарскому краю  
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Темрюкском районе

### **ПРЕДПИСАНИЕ № 15п-30-2017**

#### **Об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований**

От 06.10.2017 г.

Темрюкский район, ст. Старотитаровская  
ул. Ленина, 211

Специалист-эксперт Авдеева Светлана Викторовна

(должность, ФИО лица, вынесшего предписание)

При проверке на основании распоряжения № 03-30-2017 от 15.09.2017г.

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 6 муниципального образования Темрюкский район

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

1. Ст. 28 Закона РФ № 52 от 30.03.1999г., п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в рекреациях 2 и 3 этажей, в кабинетах № 2, № 5, № 7, № 8, № 9, № 14, № 15, № 16, в медицинском кабинете покрытие пола дощатое, между досками имеются глубокие щели; в каб № 21 линолеумное покрытие пола разорвано, что затрудняет качественное проведение уборки и дезинфекции пола.

2. Ст. 28 Закона РФ № 52 от 30.03.1999г., п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в кабинете № 9 в 2 светильниках из 10 не заменены перегоревшие лампы; в кабинете № 10 в 2 светильниках из 9 не заменены перегоревшие лампы; в кабинете № 1 в 1 светильнике из 8 не заменены перегоревшие лампы; в кабинете № 4 в 1 светильнике из 9 не заменены перегоревшие лампы.

3. Ст. 28 Закона РФ № 52 от 30.03.1999г., п. 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в кабинете № 2 на учебной мебели отсутствует цветовая маркировка.

4. Ст. 28 Закона РФ № 52 от 30.03.1999г., п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в медицинском кабинете и изоляторе стены окрашены краской, окрасочное покрытие потрескалось, местами отвалились слои краски со штукатуркой; стены и потолок лестничного марша между вторым и третьим этажом окрашены краской, окрасочное покрытие потрескалось, местами отвалились слои краски со штукатуркой. 5. Ст. 28 Закона РФ № 52 от 30.03.1999г., п. 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в работе используется уборочный инвентарь (ведра) без маркировки.

6. Ст. 28 Закона РФ № 52 от 30.03.1999г., п. 10.7, 10.11, приложение № 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» учебное расписание в 5-11 классах на 2017-2018 учебный год составлено не в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями: распределение образовательной учебной нагрузки в течении недели не соответствует требованиям, при выборочной оценке максимальная нагрузка приходится на понедельник и пятницу; при составлении расписания не всегда учитывается, что наиболее сложные уроки проводятся на 1 уроках; занятия физической культурой предусмотрены первым уроком, после урока физкультуры предусмотрено проведение письменных предметов, что не соответствует требованиям санитарного законодательства.

7. Ст. 28 Закона РФ № 52 от 30.03.1999г., п.п. 6.4, 6.19 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального

«образования» представленные 12-дневные меню школьных завтраков МБОУ СОШ № 6 не соответствует требованиям санитарного законодательства, представлены не все технологические карты, меню разработано только для одной категории учащихся (7-10 лет), разработано без учета сезонности - только на осеннее –весенний период.

8. Ст. 28 Закона РФ № 52 от 30.03.1999г., п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 15.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» на пищеблоке не обеспечена исправная работа технологического оборудования, котел для нагрева воды в нерабочем состоянии, верхняя секция жарочного шкафа в нерабочем состоянии, в нижней секции не плотно закрывается дверца, подпирается деревянной палкой, электроводонагреватель для подачи горячей воды на пищеблок подтекает, проржавели трубы на подачу воды.

в соответствии с частью 2 статьи 50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.

#### **Предписываю:**

1. Устранить нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

1.1. Ст. 28 Закона РФ № 52 от 30.03.1999г., п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в рекреациях 2 и 3 этажей, в кабинетах № 2, № 5, № 7, № 8, № 9, № 14, № 15, № 16, в медицинском кабинете покрытие пола дощатое, между досками имеются глубокие щели; в каб № 21 линолеумное покрытие пола разорвано, что затрудняет качественное проведение уборки и дезинфекции пола. **Срок до 06.10.2018.**

1.2. Ст. 28 Закона РФ № 52 от 30.03.1999г., п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в кабинете № 9 в 2 светильниках из 10 не заменены перегоревшие лампы; в кабинете № 10 в 2 светильниках из 9 не заменены перегоревшие лампы; в кабинете № 1 в 1 светильнике из 8 не заменены перегоревшие лампы; в кабинете № 4 в 1 светильнике из 9 не заменены перегоревшие лампы. **Срок до 06.11.2017.**

1.3. Ст. 28 Закона РФ № 52 от 30.03.1999г., п. 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в кабинете № 2 на учебной мебели отсутствует цветовая маркировка. **Срок до 06.11.2017.**

1.4. Ст. 28 Закона РФ № 52 от 30.03.1999г., п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в медицинском кабинете и изоляторе стены окрашены краской, окрасочное покрытие потрескалось, местами отвалились слои краски со штукатуркой; стены и потолок лестничного марша между вторым и третьим этажом окрашены краской, окрасочное покрытие потрескалось, местами отвалились слои краски со штукатуркой. **Срок до 06.10.2018.**

1.5. Ст. 28 Закона РФ № 52 от 30.03.1999г., п. 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в работе используется уборочный инвентарь (ведра) без маркировки. **Срок до 06.11.2017.**

1.6. Ст. 28 Закона РФ № 52 от 30.03.1999г., п. 10.7, 10.11, приложение № 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» учебное расписание в 5-11 классах на 2017-2018 учебный год составлено не в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями: распределение образовательной учебной нагрузки в течении недели не соответствует требованиям, при выборочной оценке максимальная нагрузка приходится на понедельник и пятницу; при составлении расписания не всегда учитывается, что наиболее сложные уроки проводятся на 1 уроках; занятия физической культурой предусмотрены первым уроком, после урока физкультуры предусмотрено проведение письменных предметов, что не соответствует требованиям санитарного законодательства. **Срок до 06.11.2017.**

1.7. Ст. 28 Закона РФ № 52 от 30.03.1999г., п.п. 6.4, 6.19 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» представленные 12-дневные меню школьных завтраков МБОУ СОШ № 6 не соответствует требованиям санитарного законодательства, представлены не все технологические карты, меню разработано только для одной категории учащихся (7-10 лет), разработано без учета сезонности - только на осеннее –весенний период. **Срок до 06.11.2017.**

1.8. Ст. 28 Закона РФ № 52 от 30.03.1999г., п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 15.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» на пищеблоке не обеспечена исправная работа технологического оборудования, котел для нагрева воды в нерабочем состоянии, верхняя секция жарочного шкафа в нерабочем состоянии, в нижней секции не плотно закрывается дверца, подпирается деревянной палкой, электроводонагреватель для подачи горячей воды на пищеблок подтекает, проржавели трубы на подачу воды. **Срок до 06.10.2018.**

в соответствии с частью 2 статьи 50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа, Темрюкском районе **в срок до 06.11.2017, 06.10.2018 г.** по адресу : г. Темрюк, ул. Р. Люксембург, 21 "а".

В случае невыполнения предписания в указанные сроки к Вам будут применены меры административного взыскания в соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ.

**Ответственным за выполнение предписания является:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 муниципального образования Темрюкский район, в лице директора.

**Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.**

Специалист-эксперт территориального  
отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Краснодарскому краю  
в г-к Анапа, Темрюкском районе



С.В. Авдеева

Предписание получил

  
(подпись, ФИО)

10.10.17  
(дата)